

Katowice, dnia 30.01.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
NS.HKiŚ.9027.20.1.2.2024  
48-127 Katowice, pl. Grunwaldzki 8-10  
tel. 32/2510-153, fax 32/2510-349

Pałac Młodzieży w Katowicach	
SEKRETARIAT	
WPLYNEŁO	2024 -02- 07
L. dz.	365/24
Ilość zał.	podpis <i>Ol</i>

Miasto Katowice  
ul. Młyńska 4  
40-098 Katowice  
dot. Pływalni w Pałacu Młodzieży  
im. prof. A. Kamińskiego  
przy ul. Mikołowskiej 26  
w Katowicach

## DECYZJA

### zbiorcza ocena roczna wody na pływalni dotycząca okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),
- art. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.),
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczącej pływalni w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 w Katowicach, tj.:

- przekazywanych przez zarządzającego pływalnią wyników badań jakości wody na pływalni wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej,
- przekazywanych przez zarządzającego pływalnią informacji o podejmowanych działaniach naprawczych,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w dniu 22.05.2023 r. ujętych w sprawozdaniach z badań numer:
  - OL-KŚ.9051.W.500.2023 dot. próbki nr 495/23 (badanie wody z niecki basenowej),
  - OL-KŚ.9051.W.501.2023 dot. próbki nr 496/23 (badanie wody z systemu cyrkulacji),
  - OL-KŚ.9051.W.502.2023 dot. próbki nr 497/23 (badanie wody ciepłej z natrysku na pływalni),
- wyników badań rekontrolnych wody ciepłej z natrysku na pływalni wykonanych przez zarządzającego w dniu 03.07.2023 r.,
- protokołu kontroli nr 146.NS.HKiŚ.2023 z dnia 10.02.2023 r.

### stwierdza, że

w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. eksploatacja pływalni w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 w Katowicach była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

### Uzasadnienie

Po dokonaniu analizy posiadanej dokumentacji dotyczącej pływalni w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego zlokalizowanej przy ul. Mikołowskiej 26 w Katowicach stwierdzono, że:

- w dniu 03.11.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach zatwierdził przedłożony przez zarządzającego harmonogram pobierania próbek wody na pływalni w roku 2023,
- zarządzający w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał badania jakości wody na pływalni zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Sprawozdania z badań były przekazywane na bieżąco Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach,

- zakres i częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),
- zarządzający prowadził w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody na pływalni oraz wykonywał pomiary w zakresie parametrów: temperatura, pH, potencjał redoks, stężenie chloru wolnego i chloru związanego dla wody z niecki i cyrkulacji pływalni,
- zarządzający prowadził tablicę informacyjną, na której zamieszczane były bieżące informacje o jakości wody na pływalni,
- badania jakości wody na pływalni prowadzone w ramach kontroli wewnętrznej były wykonywane przez akredytowane laboratorium badawcze (nr certyfikatu akredytacji AB 1095), a próbki wody do badań były pobierane przez przedstawicieli laboratorium,
- w przypadku nieprawidłowych wyników badań zarządzający podejmował działania naprawcze – informacje o podejmowanych działaniach naprawczych były przekazywane na bieżąco Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach,
- na podstawie wyników badań wody pobranej na pływalni w ramach kontroli urzędowej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w dniu 22.05.2023 r. oraz wyników badań rekontrolnych wykonanych przez zarządzającego w dniu 03.07.2023 r. stwierdzono, że woda na pływalni odpowiadała wymaganiom w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych (nie wykonano badań w zakresie zawartości chloroformu i  $\Sigma$  THM-ów w związku z zawieszeniem wykonywania badań w tym zakresie przez laboratorium WSSE w Katowicach),
- w oparciu o wyniki badań wody wykonywane przez zarządzającego pływalnią w okresie, którego dotyczy niniejsza ocena, nie stwierdzono przekroczeń parametrów wpływających na bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Ww. pływalnia odpowiada wymaganiom określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) przy spełnieniu warunku:

- utrzymywanie prawidłowych parametrów bakteriologicznych wody ciepłej w natryskach na pływalni w zakresie bakterii Legionella sp.

Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia zarządzający pływalnią zamieszcza niniejszą decyzję - zbiorczą ocenę roczną wody na pływalni na tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna powinna być zlokalizowana w miejscu widocznym dla osób korzystających z pływalni. Decyzja ta powinna być również zamieszczona na stronie internetowej obiektu, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego składane za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając organowi, który wydał decyzję oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa, decyzja z mocy prawa staje się ostateczna i prawomocna.



Panstwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Katowicach

*mgr Jolanta Kolanko*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego  
ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice
3. a/a